

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)251-11-72 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-undso@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Талица, ул. Заводская, 13 «б», тел. 8/34371/2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 9/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

«Яровская средняя общеобразовательная школа»

Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Яровская средняя общеобразовательная школа»

Филистеевой Ирине Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы

Сысоева А.В.

№ 9

(наименование органа ГПН)

от « 4 » февраля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 13 » февраля 2019 г. по 16 ч 00 мин. « 11 » марта 2019 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СО
старшим лейтенантом внутренней службы Бакиным Станиславом Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Яровская средняя общеобразова-
тельная школа» по адресу: Талицкий район, с.Яр, ул. Строителей 6

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором МКОУ «Яровская СОШ» Филистеевой И.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>На объекте защиты руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки (горючих декораций, драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах) огнезащитными составами с составлением соответствующего акта.</p> <p>На объекте защиты руководителю организации обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки (горючих декораций, драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах) огнезащитными составами с составлением соответствующего акта.</p>	Правила противопожарного режима в РФ : п. 108	01.08.2019	
2	<p>Конструкция наружной стационарной лестницы не огрунтована и окрашена.</p> <p>Конструкцию наружной стационарной лестницы огрунтовать и покрасить.</p>	п.2 ч.1 ст.6 Федерального Закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.5 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний	01.08.2019	
3	На объекте защиты руково-	Правила противопо-	01.08.2019	

	<p>датель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность.</p> <p>На объекте защиты руководитель организации назначить (приказом) лицо, ответственное за пожарную безопасность.</p>	<p>Правил противопожарного режима в РФ : п. 4</p>		
4	<p>На объекте защиты в складских (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p> <p>На объекте защиты в складских (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководителю организации обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ : п. 6</p>	01.08.2019	
5	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.</p> <p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ : п. 12</p>	01.08.2019	
6	<p>Руководителем организации, на объекте защиты не обеспечено</p>	<p>ППР в РФ п.35</p>	01.08.2019	

	<p>печивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. (отсутствует комплект запасных ключей от кабинетов, лаборантских и иных помещений)</p> <p>Руководителем организации, на объекте защиты обеспечить доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. (создать комплект запасных ключей от кабинетов, лаборантских и иных помещений) и определить место хранения</p>			
7	<p>Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем паровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.</p> <p>Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p>	Правила противопожарного режима в РФ п.50	01.08.2019	
8	<p>В фойе первого этажа в отделке применены горючие материалы (деревянная рейка).</p> <p>В фойе первого этажа демонтировать примененные горючие материалы (дере-</p>	ст.46 ФЗ 184 от 27.12.2002 "О техническом регулировании" п .6.25 СНиП 21-01-97*	01.08.2019	

	вянная рейка).			
9	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей (выходов) руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности. Отсутствует освещение в тамбуре эвакуационного выхода из пищеблока, а так же у лестничного марша со второго этажа.</p> <p>Выполнить освещение в тамбуре эвакуационного выхода из пищеблока, а так же у лестничного марша со второго этажа.</p>	Правила противопожарного режима в РФ : п. 33	01.08.2019	
10	<p>Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника (помещение канцелярии)</p> <p>Установить предусмотренный конструкцией светильника колпак (рассеиватель) (помещение канцелярии)</p>	Правила противопожарного режима в РФ : п. 41	01.08.2019	
11	<p>На объекте защиты допускается применять нестандартные (самодельные) аппараты защиты электрических цепей (в пищеблоке используются плавкие предохранители с намоткой из медной проволоки)</p> <p>На объекте защиты запретить и не допускать применять нестандартные (самодельные) аппараты защиты электрических цепей</p>	Правила противопожарного режима в РФ п.41 п.п.Д	01.08.2019	
12	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей (выходов) руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (требований нормативных документов по пожарной безопасности, (по</p>	Правила противопожарного режима в РФ : п. 33	01.08.2019	

	<p>объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Отсутствует заполнение в проёме отделяющего лестничную клетку от коридора второго этажа.</p> <p>На объекте защиты выполнить заполнение в проёме отделяющего лестничные клетки от коридора второго этажа.</p>			
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2019 г. (квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тулунского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант

внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«11» марта 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МКОУ «Яровская ООШ»

Филистеева И.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«11» марта 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99. ДНД МЧС России 8 (495) 449-99-99